PROMAX Sp. z o.o.

Łazy, ul. Pocztowa 14
tel. 32 67 34 260, fax: 32 67 24 979
NIP 6492262009, REGON 241365686

Wyniki z badań fizykochemicznych- ujęcie Łazy

Lp.	Nazwa oznaczenia	Jednostka miary	Wyniki	Wartość parametryczna
1	Smak	TFN	<1 (akceptowalny)	[1-5]
3	Zapach	TON	<1 (akceptowalny)	[1-5]
4	Barwa	Mg/l Pt	<5 ± 1	5-1500
5	Mętność	NTU	<0,42± 0,06	(0.15-100)
6	pH	-	8,1 ± 0,2 (temp. 21,6°C)	(2.0-12.0)

Wyniki z badań mikrobiologicznych –ujęcie Łazy

Lp.	Nazwa oznaczenia	Wynik	Wartość parametryczna
1	Bakterie grupy coli	0 jtk/ 100ml	0
2	Bakterie Escherichia coli	0 jtk/ 100ml	0
3	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C ± 2°C po 72 h	0 jtk/ml	-
4	Enterokoki jtk/100ml próbki	0 jtk/ 100ml	0